





Tryb instalatora	Режим установщика
Instalační režim	Mod Instalator

**Przytrzymaj trzy przyciski razem przez 3 sekundy. Użyj lub aby zmienić wartość parametru i aby potwierdzić.**

**Stiskněte tyto tři tlačítka dohromady na 3 sekundy. Pomocí nebo pro změnu hodnoty parametru a pro potvrzení.**

**Нажмите три данные кнопки одновременно и удерживайте их ок. 3 секунд. Используйте , чтобы выбрать значение параметра dxx, или чтобы изменить значение параметра и , чтобы подтвердить выбор.**

**Apăsați butoanele împreună pentru 3 secunde. Folosiți pentru a selecta parametrul dxx, sau pentru a schimba valoarea parametru și pentru a confirma.**

**Parametry instalatora**

dxx	Funkcia	Parametr	Opis	Nastawa fabryczna
d01	Dokładność wskazania temperatury	0.1°C lub 0.5°C	Ustawienie dokładności wyświetlanej temperatury	0.5°C
d02	Korekta temperatury	+/-3.0°C	Kalibracja temperatury regulatora	0.0°C
d03	Temp. ochrony przed zamarzaniem	5.0-17.0°C	Ustawienie temperatury trybu przeciwzamrożeniowego	5.0°C

**Parametr**

dxx	Funkce	Parametr	Popis	Tovární hodnota
d01	Nastavení zobrazování teploty	0.1°C nebo 0.5°C	Nastavení kroku změn zobrazení teploty	0,5 °C
d02	Kalibrace teploty	+/-3,0 °C	Kalibrace naměřené teploty termostatem	0,0 °C
d03	Protizámrny režim	5,0 - 17,0 °C	Nastavení teploty protizámrzného režimu	5,0 °C

**Параметры установки**

dxx	Функция	Параметры установки	Описание	По умолчанию
d01	Шаг изменения температуры	0.1°C или 0.5°C	Выберите шаг изменения заданной температуры	0.5°C
d02	Корректировка темп.	+/-3,0 °C	Возможность корректирования темп.	0,0 °C
d03	Задача от замерзания	5,0-17,0 °C	Возможность задать темп. защиты от замерзания	5,0 °C

**Parametri**

dxx	Funcție	Parameter	Descriere	Valoare implicită
d01	Pasul temperaturii afişate	0,1 sau 0,5 °C	Selectați pasul temperaturii afişate	0,5 °C
d02	Calibrarea temperaturii	+/-3,0 °C	Calibrarea temperaturii termostatului	0,0 °C
d03	Temperatura modului anti-îngheț	5,0-17,0 °C	Setați temperatura modului anti-îngheț	5,0 °C